



Organisme de certification
mandaté pour la marque NF
par AFNOR Certification

CERTIFICAT



Pompes à chaleur
Heat Pumps

Délivré à / granted to

RHOSS S.p.A.

Via delle Industrie 211
45031 ARQUA' POLESINE RO
ITALIE

Pour les produits suivants / For the following products:

RHOSS

COMPACT HT P0

Numéro de la gamme : 241

(Références et caractéristiques données en annexe / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans la ou les usine(s) suivante(s) / Manufactured in the production plant(s):

33033 CODRIOPO
ITALIE

**Ce certificat est délivré par CERTITA dans les conditions fixées par le référentiel de certification
NF 414 - Pompe à chaleur.**

**En vertu de la présente décision notifiée par CERTITA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF
à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles
générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.**

This certificat is issued by CERTITA according to the certification rules NF 414 Heat pump.

*On the strength of the present decision notified by CERTITA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the
grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the
aforementioned NF certification.*

Date de début de validité 26 janvier 2011
Effective date *January 26th, 2011*

Date de fin de validité 30 juin 2013
Expiry date *June 30th, 2013*

Etabli à Courbevoie
le 24 mars 2011

Pour CERTITA

Certificat n° 414 - 241

François-Xavier BALL
Président

Caractéristiques techniques de la gamme

1/1

Les caractéristiques certifiées essentielles de la gamme sont :

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique
- Niveau de puissance acoustique annoncé

Numéro : Numéro de certificat : Date d'admission :

Marque Commerciale : Gamme Commerciale :

Famille de PAC : Type de pompe à chaleur (mode d'échange) :

Réversible : Type de PAC : Localisation de la PAC :

Compresseur : Fluide frigorigène :

Unité de fabrication :

Référence/Modèle	Alimentation			Puissance acoustique (dB(A))			Type de compresseur
	Tension (en V)	Phase	Fréquence (en Hz)	Coté extérieur		Coté intérieur	
				Enveloppe	Bouche		
THAE 110 P0 HT 230	230	Monophasée	50	71,0	-	-	Scroll
THAE 113 P0 HT 230	230	Monophasée	50	73,0	-	-	Scroll
THAE 113 P0 HT 400	400	Triphasée	50	73,0	-	-	Scroll
THAE 119 P0 HT 400	400	Triphasée	50	77,6	-	-	Scroll

Application 40 45°C

Référence/Modèle	Première condition de température (°C)			Deuxième condition de température (°C)		
	7/6 _ 40/45			-7/-8 _ *145		
	Puissance calorifique (en kW)	Puissance absorbée (en kW)	COP	Puissance calorifique (en kW)	Puissance absorbée (en kW)	COP
THAE 110 P0 HT 230	8,70	3,15	2,76	5,70	3,10	1,84
THAE 113 P0 HT 230	13,84	4,60	3,01	8,83	4,46	1,98
THAE 113 P0 HT 400	13,84	4,60	3,01	8,83	4,46	1,98
THAE 119 P0 HT 400	19,10	6,30	3,03	11,35	5,57	2,04

Application 47 55°C

Référence/Modèle	Première condition de température (°C)			Deuxième condition de température (°C)		
	7/6 _ 47/55			-7/-8 _ *155		
	(en kW)	(en kW)	COP	(en kW)	(en kW)	COP
THAE 110 P0 HT 230	8,46	3,82	2,21	6,17	3,56	1,73
THAE 113 P0 HT 230	14,04	5,49	2,56	10,20	5,50	1,85
THAE 113 P0 HT 400	14,04	5,49	2,56	10,20	5,50	1,85
THAE 119 P0 HT 400	19,84	7,33	2,71	12,90	6,46	2,00