



Organisme de certification  
mandaté pour la marque NF  
par AFNOR Certification

# CERTIFICAT



**Pompes à chaleur**  
*Heat Pumps*

Délivré à / granted to

**RHOSS S.p.A.**

Via delle Industrie 211  
45031 ARQUA' POLESINE RO  
ITALIE

**Pour les produits suivants / For the following products:**

**RHOSS**

**MINI-Y NF ASP0**

**Numéro de la gamme : 244**

*(Références et caractéristiques données en annexe / references and characteristics given in attached appendix)*

**Fabriqués dans la ou les usine(s) suivante(s) / Manufactured in the production plant(s):**

33033 CODROIPO  
ITALIE

**Ce certificat est délivré par CERTITA dans les conditions fixées par le référentiel de certification  
NF 414 - Pompe à chaleur.**

**En vertu de la présente décision notifiée par CERTITA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF  
à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles  
générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.**

*This certificat is issued by CERTITA according to the certification rules NF 414 Heat pump.*

*On the strength of the present decision notified by CERTITA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the  
grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the  
aforementioned NF certification.*

**Date de début de validité** 22 janvier 2011  
*Effective date* January 22<sup>nd</sup>, 2011

Etabli à Courbevoie  
le 24 mars 2011

Pour CERTITA

**Date de fin de validité** 30 juin 2013  
*Expiry date* June 30<sup>th</sup>, 2013

Certificat n° 414 - 244

**François-Xavier BALL**  
Président

## Caractéristiques techniques de la gamme

1/1

Les caractéristiques certifiées essentielles de la gamme sont :

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique
- Niveau de puissance acoustique annoncé

Numéro :       Numéro de certificat :       Date d'admission :

Marque Commerciale :       Gamme Commerciale :

Famille de PAC :       Type de pompe à chaleur (mode d'échange) :

Réversible :       Type de PAC :       Localisation de la PAC :

Compresseur :       Fluide frigorigène :

Unité de fabrication :

Référence/Modèle	Alimentation			Puissance acoustique (dB(A))			Type de compresseur
	Tension (en V)	Phase	Fréquence (en Hz)	Coté extérieur		Coté intérieur	
				Enveloppe	Bouche		
THAEY 105 ASP0 NF 230	230	Monophasée	50	70,0	-	-	Scroll
THAEY 107 ASP0 NF 230	230	Monophasée	50	72,0	-	-	Scroll
THAEY 107 ASP0 NF 400	400	Triphasée	50	72,0	-	-	Scroll
THAEY 109 ASP0 NF 230	230	Monophasée	50	72,0	-	-	Scroll
THAEY 109 ASP0 NF 400	400	Triphasée	50	72,0	-	-	Scroll
THAEY 111 ASP0 NF 230	230	Monophasée	50	72,0	-	-	Scroll
THAEY 111 ASP0 NF 400	400	Triphasée	50	72,0	-	-	Scroll

### Application 30 35°C

Référence/Modèle	Première condition de température (°C) 7/6 _ 30/35			Deuxième condition de température (°C) -7/-8 _ */35		
	Puissance calorifique (en kW)	Puissance absorbée (en kW)	COP	Puissance calorifique (en kW)	Puissance absorbée (en kW)	COP
THAEY 105 ASP0 NF 230	5,95	1,75	3,40	3,61	1,72	2,10
THAEY 107 ASP0 NF 230	7,76	2,16	3,59	4,66	2,20	2,12
THAEY 107 ASP0 NF 400	7,76	2,16	3,59	4,66	2,20	2,12
THAEY 109 ASP0 NF 230	9,54	2,78	3,43	5,93	2,82	2,10
THAEY 109 ASP0 NF 400	9,54	2,78	3,43	5,93	2,82	2,10
THAEY 111 ASP0 NF 230	12,06	3,47	3,48	7,46	3,50	2,13
THAEY 111 ASP0 NF 400	12,47	3,47	3,59	7,44	3,52	2,11