



Organisme de certification

Mandaté par AFNOR Certification



CERTIFICAT : NF 414 - 290

DU : 02/04/2010

(ce certificat annule et remplace toute décision ou certificat antérieur de la gamme)

Ce certificat atteste, après évaluation, que la gamme de produits désignée ci-après est conforme au référentiel de certification NF-Pompe à chaleur (NF 414).

Société : DAIKIN EUROPE N. V.

**Siège social : DAIKIN EUROPE N. V. - Zandvoordestraat 300
8400 OSTENDE BELGIQUE**

Usine : OSTENDE

est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du Référentiel de certification de la marque NF-POMPE A CHALEUR (NF 414) pour la gamme de produits suivante :

Numéro : 290

Marque Commerciale : DAIKIN

Gamme Commerciale : DAIKIN ALTHERMA Monobloc EDHQ

(Remarque : Ce certificat comporte 1 page et 1 annexe. Les caractéristiques certifiées essentielles sont indentifiées en annexe)

Ce certificat est valable un an sous réserve des résultats de la surveillance qui peuvent conduire à modifier le présent certificat. En vertu du présent certificat notifié par CERTITA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité et dans les conditions des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification ci-dessus.

Pour CERTITA S.A.S.

François-Xavier BALL
Président

Caractéristiques techniques de la gamme

1/1

Les caractéristiques certifiées essentielles de la gamme sont :

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique
- Niveau de puissance acoustique annoncé

Numéro : Numéro de certificat : Date d'admission :

Marque Commerciale : Gamme Commerciale :

Famille de PAC : Type de pompe à chaleur (mode d'échange) :

Réversible : Type de PAC : Localisation de la PAC :

Compresseur : Fluide frigorigène :

Unité de fabrication :

Référence/Modèle	Alimentation			Puissance acoustique (dB(A))			Type de compresseur
	Tension (en V)	Phase	Fréquence (en Hz)	Coté extérieur		Coté intérieur	
				Enveloppe	Bouche		
EDHQ011A6V3	230	Monophasée	50	64	-	-	Scroll
EDHQ011A6W1	400	Triphasée	50	64	-	-	Scroll
EDHQ014A6V3	230	Monophasée	50	65	-	-	Scroll
EDHQ014A6W1	400	Triphasée	50	65	-	-	Scroll
EDHQ016A6V3	230	Monophasée	50	66	-	-	Scroll
EDHQ016A6W1	400	Triphasée	50	66	-	-	Scroll

Application N°1

Référence/Modèle	Première condition de température (°C) 7/6 _ 30/35			Deuxième condition de température (°C) -7/-8 _ */35		
	Puissance calorifique (en kW)	Puissance absorbée (en kW)	COP	Puissance calorifique (en kW)	Puissance absorbée (en kW)	COP
EDHQ011A6V3	11,20	2,56	4,38	6,49	2,51	2,59
EDHQ011A6W1	11,20	2,60	4,31	6,49	2,55	2,55
EDHQ014A6V3	14,00	3,29	4,25	8,23	3,17	2,60
EDHQ014A6W1	14,00	3,30	4,24	8,23	3,18	2,59
EDHQ016A6V3	16,00	3,88	4,12	9,15	3,72	2,46
EDHQ016A6W1	16,00	3,81	4,20	9,15	3,65	2,51

Application N°2

Référence/Modèle	Première condition de température (°C) 7/6 _ 40/45			Deuxième condition de température (°C) -7/-8 _ */45		
	Puissance calorifique (en kW)	Puissance absorbée (en kW)	COP	Puissance calorifique (en kW)	Puissance absorbée (en kW)	COP
EDHQ011A6V3	10,87	3,31	3,28	6,19	3,21	1,93
EDHQ011A6W1	10,87	3,22	3,38	6,19	3,11	1,99
EDHQ014A6V3	13,10	4,01	3,27	7,72	3,77	2,05
EDHQ014A6W1	13,10	4,07	3,22	7,72	3,84	2,01
EDHQ016A6V3	15,06	4,71	3,20	8,70	4,44	1,96
EDHQ016A6W1	15,06	4,66	3,23	8,70	4,39	1,98

Essai de démarrage à la température extérieure de -15°C validé pour une température côté liquide égale à : 40°C