

Mandaté par AFNOR Certification

39-41, rue Louis Blanc - F-92400 Courbevoie

Téléphone : + 33.1.47.17.64.85

Télécopie : + 33.1.47.17.62.45

certita@certita.asso.fr

www.certita.org



DÉCISION DE RECONDUCTION A LA MARQUE NF

(cette décision annule et remplace toute décision antérieure de la gamme)

Date de reconduction : 12/05/2009

Numéro de décision : NF 414 - 070

Date de décision : 12/05/2009

Cette décision atteste que la gamme de produits désignée ci-après est certifiée et que le système qualité mis en oeuvre pour sa fabrication a été évalué conformément au Référentiel de certification NF-POMPE A CHALEUR (NF 414).

Société : BAXI France

Siège social : 157 Avenue Charles Floquet 93158 LE BLANC MESNIL Cédex France

Usine : GALLARATE

est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du Référentiel de certification de la marque NF-POMPE A CHALEUR (NF 414) pour la gamme de produits suivante :

Numéro : 070M / 001

Marque Commerciale : IDEAL STANDARD

Gamme Commerciale : NEOLIS RO / _ BT

(Remarque : Cette décision comporte 1 page et 1 annexe. Les caractéristiques certifiées essentielles sont indentifiées en annexe)

Cette décision est valable un an sous réserve des résultats de la surveillance qui peuvent conduire à modifier la présente décision. En vertu de la présente décision notifiée par CERTITA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification ci-dessus.

Caractéristiques techniques de la gamme

1/1

Les caractéristiques certifiées essentielles de la gamme sont :

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique
- Niveau de puissance acoustique annoncé

Numéro : 070M / 001 Numéro de décision : NF 414 - 070 Date d'admission : 12/05/2009

Marque Commerciale : IDEAL STANDARD Gamme Commerciale : NEOLIS RO_/_ BT

Famille de PAC : Aérothermique Type de pompe à chaleur (mode d'échange) : Air extérieur - eau

Réversible : Oui Type de PAC : Monobloc Localisation de la PAC : Extérieure

Compresseur : Mono Fluide frigorigène : R 410A

Unité(s) de fabrication : GALLARATE

Référence/Modèle	Alimentation			Puissance acoustique (dB(A))			Type de compresseur
	Tension (en V)	Phase	Fréquence (en Hz)	Coté extérieur		Coté intérieur	
				Enveloppe	Bouche		
RO.6/1.BT	230	Monophasée	50	68,2	--	--	Rotatif
RO.8/1.BT	230	Monophasée	50	68,2	--	--	Scroll
RO.8/3.BT	400	Triphasée	50	68,2	--	--	Scroll
RO.11/1.BT	230	Monophasée	50	70,2	--	--	Scroll
RO.11/3.BT	400	Triphasée	50	70,2	--	--	Scroll
RO.15/3.BT	400	Triphasée	50	70,2	--	--	Scroll
RO.17/3.BT	400	Triphasée	50	70,2	--	--	Scroll
RO.20/3.BT	400	Triphasée	50	76,2	--	--	Scroll

Application plancher chauffant

Référence/Modèle	Condition de température n° 1 7/6 _ 30/35			Condition de température n° 2 -7/-8 _ */35		
	(en kW)	(en kW)	COP	(en kW)	(en kW)	COP
RO.6/1.BT	6,75	1,86	3,63	4,20	1,91	2,20
RO.8/1.BT	8,40	2,20	3,82	4,71	2,19	2,15
RO.8/3.BT	8,55	2,18	3,92	4,80	2,19	2,19
RO.11/1.BT	11,20	2,85	3,93	6,65	3,17	2,10
RO.11/3.BT	11,10	2,70	4,11	6,50	2,90	2,24
RO.15/3.BT	14,30	3,64	3,93	7,63	3,71	2,06
RO.17/3.BT	16,80	4,57	3,68	9,07	4,51	2,01
RO.20/3.BT	20,30	5,51	3,68	11,70	5,62	2,08