

Mandaté par AFNOR Certification

39-41, rue Louis Blanc - F-92400 Courbevoie

Téléphone : + 33.1.47.17.64.85

Télécopie : + 33.1.47.17.62.45

certita@certita.asso.fr

www.certita.org



DÉCISION DE RECONDUCTION A LA MARQUE NF

(cette décision annule et remplace toute décision antérieure de la gamme)

Date de reconduction : 14/04/2009

Numéro de décision : NF 414 - 074

Date de décision : 15/04/2008

Cette décision atteste que la gamme de produits désignée ci-après est certifiée et que le système qualité mis en oeuvre pour sa fabrication a été évalué conformément au Référentiel de certification NF-POMPE A CHALEUR (NF 414).

Société : AIRMAT

Siège social : ZI de Maïténa - Rue de Maïténa 40260 CASTETS

Usine : CASTETS

est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du Référentiel de certification de la marque NF-POMPE A CHALEUR (NF 414) pour la gamme de produits suivante :

Numéro : 074

Marque Commerciale : AIRMAT

Gamme Commerciale : GALICE CRI

(Remarque : Cette décision comporte 1 page et 1 annexe. Les caractéristiques certifiées essentielles sont indentifiées en annexe)

Cette décision est valable un an sous réserve des résultats de la surveillance qui peuvent conduire à modifier la présente décision. En vertu de la présente décision notifiée par CERTITA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de cette décision, pour toutes sa durée de validité et dans les conditions des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification ci-dessus.

Caractéristiques techniques de la gamme

1/1

Les caractéristiques certifiées essentielles de la gamme sont :

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique
- Niveau de puissance acoustique annoncé

Numéro : Numéro de décision : Date d'admission :

Marque Commerciale : Gamme Commerciale :

Famille de PAC : Type de pompe à chaleur (mode d'échange) :

Réversible : Type de PAC : Localisation de la PAC :

Compresseur : Fluide frigorigène :

Unité de fabrication :

Référence/Modèle	Alimentation			Puissance acoustique (dB(A))			Type de compresseur
	Tension (en V)	Phase	Fréquence (en Hz)	Coté extérieur		Coté intérieur	
				Enveloppe	Bouche		
CRI 70-71 TD ou RD3	230	Monophasée	50	63,5	-	34,6	Piston
CRI 110-100-1 TD ou RD3	230	Monophasée	50	66,0	-	43,2	Scroll
CRI 110-125-1 TD ou RD3	230	Monophasée	50	66,0	-	44,0	Scroll
CRI 150-140-1 TD ou RD3	230	Monophasée	50	67,0	-	45,0	Scroll
CRI 110-100-3 TD ou RD6	400	Triphasée	50	66,0	-	43,2	Scroll
CRI 110-125-3 TD ou RD6	400	Triphasée	50	66,0	-	44,0	Scroll
CRI 150-140-3 TD ou RD6	400	Triphasée	50	67,0	-	45,0	Scroll

Application plancher chauffant

Référence/Modèle	Condition de température n° 1 7/6 _ 30/35			Condition de température n° 2 -7/-8 _ */35		
	(en kW)	(en kW)	COP	(en kW)	(en kW)	COP
CRI 70-71 TD ou RD3	7,69	2,03	3,79	6,44	3,08	2,09
CRI 110-100-1 TD ou RD3	12,70	3,15	4,03	10,30	3,89	2,64
CRI 110-125-1 TD ou RD3	15,80	4,01	3,94	11,90	4,66	2,55
CRI 150-140-1 TD ou RD3	18,10	4,70	3,82	13,90	5,70	2,43
CRI 110-100-3 TD ou RD6	12,70	3,15	4,03	10,30	3,89	2,64
CRI 110-125-3 TD ou RD6	15,80	4,01	3,94	11,90	4,66	2,55
CRI 150-140-3 TD ou RD6	18,10	4,70	3,82	13,90	5,70	2,43

Application ventilo-convecteurs et / ou radiateurs basse température

Référence/Modèle	Condition de température n° 1 7/6 _ 40/45			Condition de température n° 2 -7/-8 _ */45		
	(en kW)	(en kW)	COP	(en kW)	(en kW)	COP
CRI 70-71 TD ou RD3	5,67	1,95	2,91	6,09	3,33	1,83
CRI 110-100-1 TD ou RD3	12,50	4,07	3,07	9,90	4,74	2,08
CRI 110-125-1 TD ou RD3	15,20	5,01	3,03	11,30	5,54	2,04
CRI 150-140-1 TD ou RD3	17,50	5,91	2,96	12,20	6,45	1,89
CRI 110-100-3 TD ou RD6	12,50	4,07	3,07	9,90	4,74	2,08
CRI 110-125-3 TD ou RD6	15,20	5,01	3,03	11,30	5,54	2,04
CRI 150-140-3 TD ou RD6	17,50	5,91	2,96	12,20	6,45	1,89